

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**LICITACIÓN PRIVADA Nº 01/23**

**FECHA DE APERTURA: 30/03/2023**

**HORA: 10:00**

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$**

---

**1º) La presente Licitación PRIVADA tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN – REG. Nº: 6888.-**

### APERTURA:

**2º) Las propuestas se abrirán en la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, DPTO. I SUMINISTROS sito en calle Av. RAMÍREZ 2.197 de la ciudad de Paraná (E. Ríos); el día 30 de MARZO del año 2023 a la hora 10:00 o siguiente si fuera inhábil. -**

### MANTENIMIENTO DE OFERTA:

**3º) Los proponentes se obligan a mantener su oferta por el plazo de CUARENTA (40) días hábiles.-**

### PLAZO DE ENTREGA:

**4º) El plazo de entrega será de TREINTA (30) días de recibida la Orden de Compra. En caso de que los proponentes indiquen un plazo de entrega superior, quedará a consideración de la Repartición aceptarlo o no.-**

**5º) Se dejará constancia que cuando se establezcan plazos, estos deben ser considerados “días hábiles” de acuerdo a la reglamentación vigente de las contrataciones del estado.**

### ENTREGA DE MERCADERIA:

**6º) Los materiales deberán entregarse en el DEPARTAMENTO ALMACENES DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ubicado en calle BRASIL 1.050, Paraná (E. Ríos), en días hábiles de 06:00 a 13:00Hs., libre de todo gasto, flete y/o seguro.**

### PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO:

**7º) El precio deberá ser fijo y cierto, debiendo incluir I.V.A. La cotización de la presente Licitación, deberá ser en moneda argentina.-**

### PLAZO DE PAGO:

**8º) El pago se efectuará a los TREINTA (30) días de cumplimentada la entrega de los ítems adjudicados y de conformidad a la factura presentada.-**

### **OBLIGACIONES DE LAS FIRMAS QUE RESULTEN ADJUDICATARIAS**

- 9º)** Impuesto al Sello según Art. Nº 50 de PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y DE RÉGIMEN LEGAL.
- 10º)** Garantía de Adjudicación según Art. Nº 30 de PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y DE RÉGIMEN LEGAL

### **VALIDACIÓN DE NOTIFICACIONES**

- 11º)** Se darán por válidas todas las notificaciones emitidas desde el correo electrónico oficial del Dpto. I Suministros ([suministros@dpver.gov.ar](mailto:suministros@dpver.gov.ar)), para tal fin, la/s Firma/s deberán consignar un correo electrónico.-

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Art.1) El oferente deberá cotizar materiales nuevos, de primera calidad, que no presenten alteraciones en toda la partida con un recubrimiento uniforme de cinc de características estándar.
- Art.2) Se deberá indicar **marca** de lo cotizado.  
Si el oferente no indica marca y el precio es conveniente a los intereses de la Repartición, esta podrá solicitar el dato en cuestión, o bien optar por la oferta que lo indique y le siga en precios por razones de urgencia.
- Art.3) En caso de ofrecer más de una marca, la adjudicación quedará a criterio exclusivo de la Repartición, no considerándose las propuestas que indique "entrega según disponibilidades" por condicionar las mismas, se podrá requerir certificados de calidad de exportación a fin de comprobar el cumplimiento de las normas mencionadas.

**D.P.V. – DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN - CARGO: JARDÍN MATERNAL “LOS VIALCITOS” - REG. N° 6888. -----**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1)	Conducto de impulsión galvanizado redondo de 40 cm de diámetro x 1 m.	C/U	08
2)	Conducto de impulsión galvanizado redondo de 30 cm de diámetro x 1 m.	C/U	13
3)	Conducto de impulsión galvanizado redondo de 40 cm de diámetro x 1 m.	C/U	03
4)	Forzador axial de 3500 m <sup>3</sup> /h. 1400 rpm, 380 v, Ø 40 cm aproximadamente.	C/U	01
5)	Pieza adaptadora P/ ensamble de salida de forzador con conducto de impulsión.	C/U	01
6)	Derivador de conducto central para ingreso de aire a la dependencia.	C/U	08
7)	Rejilla de impulsión de 10 x 15 cm.	C/U	02
8)	Rejilla de impulsión de 10 x 20 cm.	C/U	04
9)	Rejilla de impulsión de 10 x 25 cm.	C/U	02
10)	Extractor caudal mínimo 900 m <sup>3</sup> /h. Ø 21 cm, aproximadamente, 220 v. (baño).	C/U	02
11)	Extractor caudal mínimo 1.400 m <sup>3</sup> /h. Ø 30 cm, aproximadamente, 220 v. (aula N° 8).	C/U	01
12)	Grampa galvanizada p/ conducto de Ø 40 cm.	C/U	16
13)	Grampa galvanizada p/ conducto de Ø 30 cm.	C/U	26
14)	Grampa galvanizada p/ conducto de Ø 20 cm.	C/U	04
15)	Adaptador reductor p/ derivadores del conducto central p/ ingreso a salas.-	C/U	08
16)	Codo de 40°. Ø 30 cm c /reducción a Ø 20 cm.	C/U	01
17)	Codo de 40°. Ø 20 cm.	C/U	01